

**Акт технического освидетельствования лифта**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г

Мною, специалистом \_\_\_\_\_

ФИО

в присутствии представителя монтажной  
организации, \_\_\_\_\_

должность, ФИО

\_\_\_\_\_  
наименование организации

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу:

Идентификационный номер лифта (зав., рег.) \_\_\_\_\_

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010  
объеме полного технического освидетельствования.

## Результат проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколах N \_\_\_\_\_ .
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результата испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины элементов их крепления положительный.

Специалист

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
штамп, подпись / ФИО

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО

М.П.